



受電元(分電盤)から近い駐車スペースに計画することが合理的な計画と考えます。

○受電元(分電盤)から近い駐車スペース



合理的な充電設備設置場所であると判断できる

○受電元(分電盤)から離れた駐車スペース



合理的な充電設備設置場所とは判断できない



受電元から離れた駐車スペースに計画しなければならない理由を公募申告してください。
(設置場所レイアウトを示す略図等に理由を記載してください。)